

Violazioni accertate su impianti fotovoltaici

Con riferimento ai **284** procedimenti di verifica relativi ad impianti fotovoltaici incentivati conclusi dal GSE con esito negativo, sono state accertate **412** violazioni, di cui, **110** rilevanti (27%) e **302** "minori" ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.M. Controlli (73%).




Grafico 29 - Violazioni accertate nel 2015 nell'ambito delle verifiche afferenti agli impianti fotovoltaici

In particolare il GSE ha accertato:

- *77 violazioni rilevanti* di cui all'Allegato 1 al D.M. Controlli, in ragione delle quali il GSE, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del suddetto Decreto, ha adottato provvedimenti di decadenza dal diritto agli incentivi (Tabella 1);
- *33 violazioni rilevanti* diverse da quelle indicate nell'Allegato 1 al D.M. Controlli ma da cui sia conseguito, ugualmente, un indebito accesso agli incentivi, in ragione delle quali il GSE, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Decreto, ha adottato provvedimenti di decadenza dal diritto agli incentivi (Tabella 2);
- *302 violazioni minori*, non indicate nell'Allegato 1 al D.M. Controlli, che rilevano ai soli fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, in ragione delle quali il GSE, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.M. Controlli, ha adottato provvedimenti di rideterminazione dell'incentivo (Tabella 3).

IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VIOLAZIONI RILEVANTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DM CONTROLLI			
Lettera	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE		FREQUENZA
a)	<i>Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi</i>	Mancata riferibilità dei moduli fotovoltaici alle certificazioni presentate ai fini del riconoscimento degli incentivi	25
		Mancato completamento dei lavori alla data dichiarata di conclusione lavori ai sensi della Legge 129/10	18
		Mancato completamento dei lavori alla data dichiarata di entrata in esercizio	3
		Presentazione di una comunicazione di fine lavori contenente dati non veritieri	2
		Copia del titolo autorizzativo/abilitativo presentata al GSE non conforme all'originale	1
		Presentazione al GSE di fotografie dell'impianto alterate al fine di ottenere il riconoscimento degli incentivi	1
		Presentazione al GSE di un titolo autorizzativo/abilitativo non autentico	1
		Presentazione di una dichiarazione di proprietà dell'immobile contenente dati non veritieri	1
		Presentazione di documenti di trasporto di componenti presso il sito di installazione dell'impianto contenente dati non veritieri	1
		Realizzazione di un impianto diverso da quello rappresentato nella documentazione tecnica/amministrativa presentata ai fini della richiesta di incentivo	1
		Dichiarazioni non veritiere rese nel verbale di sopralluogo	1
b)	<i>Violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso degli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio</i>	Mancata produzione di energia alla data dichiarata di entrata in esercizio ai sensi del D.M. 5 luglio 2012	1
i)	<i>Inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto</i>	Assenza del titolo autorizzativo/abilitativo alla realizzazione e l'esercizio dell'impianto	2
		Annullamento del titolo autorizzativo/abilitativo da parte dell'Ente competente	1
j)	<i>Insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi</i>	Indisponibilità del sito di installazione dell'impianto	12
		Mancata installazione degli apparecchi di misura sulla sezione d'impianto	2
		Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto non idoneo	1
n)	<i>Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati</i>	Moduli installati presso l'impianto di marca e origine diversa da quelle dichiarate dal Soggetto Responsabile ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti	3
TOTALE			77

Tabella 1 – Violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 al DM Controlli accertate dal GSE nel corso delle verifiche sugli impianti fotovoltaici

IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VIOLAZIONI RILEVANTI NON INDICATE NELL'ALLEGATO 1 AL DM CONTROLLI	
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	FREQUENZA
Mancata iscrizione dell'impianto al Registro	13
Titolo autorizzativo/abilitativo non intestato al Soggetto Responsabile dell'impianto	12
Impianto non ricadente in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 8, del D.M 5 luglio 2012	7
Titolo autorizzativo/abilitativo non intestato al Soggetto Responsabile dell'impianto	1
TOTALE	33

Tabella 2 – Ulteriori violazioni accertate dal GSE

VIOLAZIONI MINORI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3 DEL DM CONTROLLI	
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	FREQUENZA
Stato dei luoghi non corrispondente a quello rappresentato nella documentazione allegata all'istanza di incentivazione	48
Mancata presentazione della fine lavori all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo entro il termine del 31 dicembre 2010	34
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani con altezza asse mediano superiore all'altezza della balaustra	31
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani con altezza massima rispetto al piano superiore a 30 cm	29
Mancata presentazione della fine lavori al Gestore di Rete entro il termine del 31 dicembre 2010	27
Manufatto carente dei requisiti necessari per la classificazione quale edificio ai sensi del D.P.R. 412/93	13
Assenza degli opportuni elementi di raccordo tra l'impianto fotovoltaico ed il manufatto su cui lo stesso è installato	12
Mancato rispetto del limite previsto per il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale delle coperture della serra, in misura pari al 50% (art. 5, comma 3 del D.M. 5 luglio 2012)	11
Carenza dei requisiti per il riconoscimento dell'integrazione architettonica	10
Altezza del manufatto inferiore a 2 m	10
Tardiva voltura del titolo autorizzativo	10
Carenza dei requisiti necessari al riconoscimento della maggiorazione per la sostituzione/smaltimento coperture in eternit	9
Moduli installati in modo non complanare su un tetto non piano	8
Modalità di installazione diverse da quelle idonee al riconoscimento della tipologia installativa "impianto su edificio"	7
Applicazione delle limitazioni anti-frazionamento (art. 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011)	7
Impianto non conforme alla normativa tecnica di riferimento	6
Moduli non costituenti elemento costruttivo della copertura del manufatto	5
Carenza dei requisiti necessari al riconoscimento della maggiorazione EU	5
Titolo autorizzativo divenuto efficace successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto	4
Manufatto non praticabile in tutta la sua estensione	3
Mancata/tardiva presentazione della denuncia di officina elettrica	3
Carenza dei requisiti per il riconoscimento della tipologia installativa "impianto integrato con caratteristiche innovative"	3
Dismissione dell'impianto non comunicata al GSE	2
Potenza dell'impianto diversa da quella dichiarata ai fini del riconoscimento degli incentivi	2
Istanza presentata oltre il termine di 90 gg dalla data di entrata in esercizio (D.M. 6 agosto 2010)	1
Violazione del termine per l'entrata in esercizio	1
Carenza dei requisiti per la classificazione del manufatto quale serra fotovoltaica	1
TOTALE	302

Tabella 3 – Violazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.M. Controlli accertate dal GSE nel corso delle verifiche sugli impianti fotovoltaici